

THÔNG BÁO
Về việc vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4B

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-SCT ngày 16/7/2024 của Sở Công Thương về phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đak Mi 4B;

Căn cứ Quy chế phối hợp các hồ chứa trên lưu vực sông Thu Bồn;

Căn cứ Quy chế phối hợp thông tin giữa Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi và các xã Phước Hiệp, Phước Trà, Hiệp Đức được ký kết.

Căn cứ Tình hình thực tế Khí tượng Thủy văn trên lưu vực hồ chứa Đak Mi 4B.

Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi kính thông báo việc vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4B theo yêu cầu như sau:

TT	Nội dung	Số liệu			
1	Thông số hiện tại (lúc 08h00 ngày 24/10/2025. Q là trung bình từ 07h00' đến 08h00')	Mức nước hồ (m)	Q _{về} (m ³ /s)	Q _{máy} (m ³ /s)	Q _{tràn} (m ³ /s)
		105	110	108	0
2	Mục đích vận hành	Vận hành cắt giảm lũ hạ du: (gồm 01 hoặc toàn bộ chế độ vận hành) - Hạ mức nước hồ: ($Q_{\text{Tổng xả}} > Q_{\text{về}}$) - Duy trì mức nước hồ: ($Q_{\text{Tổng xả}} = Q_{\text{về}}$) - Cắt giảm lũ hạ du: ($Q_{\text{Tổng xả}} < Q_{\text{về}}$) Ghi chú: $Q_{\text{Tổng xả}} = Q_{\text{Chạy máy}} + Q_{\text{Qua tràn}}$			
3	Thực hiện lệnh vận hành	- Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành: 12h00 ngày 24/10/2025. - Lưu lượng xả tràn dự kiến: 5 đến 300 m ³ /s.			

Đề nghị Quý cấp nhanh chóng triển khai công tác ứng phó thiên tai, lũ, ngập lụt theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền ban hành.

Nơi nhận:

- Trưởng BCH PTDS TP Đà Nẵng;
- Cục Khí tượng Thủy văn;
- Đài KTTV Trung bộ;
- Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam;
- BCH PTDS các xã Phước Hiệp; Phước Trà; Hiệp Đức.
- Các chủ hồ theo Quy chế phối hợp thông tin;
- Lưu: HCNS, XVH, BCHPCTT.

Trân trọng.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Bình